



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
КОМПАНІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У КИРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 28400, смт Компаніявка, вул. Тополина, 35, тел/факс (05240)2-08-09

АКТ

№ _____

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Периотравелівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 (найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (назва його відповідного підрозділу) або прізвище,

ІПН та по батькові/ліське проголошення фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи **33957448**
 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____,
Кіровоградська область, Компанійський район, с. Периотравелівка, вул. Гагаріна, 1
 (місцезнаходження/місце провадження суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Периотравелівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів та ЗС № 42431 (Кіровоградська область, Компанійський район, с. Периотравелівка, вул. Гагаріна, 1)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки -

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 30.03.2018 № 9, виданий Компанійським РС УДСНС України у Кіровоградській області	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова
Посвідчення на перевірку від 30.03.2018 № 31	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки				Завершення перевірки			
07	05	2018	10	00	07	05	2018
							11 00

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
Компанійський районний сектор Управління ДСНС України у Кіровоградській області
 (найменування органу ДСНС України)

Головний державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки у Компанійському районі Найдя А.М.
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа - підприємець
Директор Периотравелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ващяна Петро Анатолійович
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи: _____
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з _____ по _____	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 06.11.2017 року по 10.11.2017 року
Акт перевірки від _____	Акт перевірки від 10.11.2017 N 170
Розпорядчий документ від _____	Розпорядчий документ від 10.11.2017 N 85
<input type="checkbox"/> виконаний	<input type="checkbox"/> не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
I. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Навність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	так				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			нв		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	так				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	так				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	так				пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками	так				пункт 11 розділу II ППБУ

протипожежного вологону, кількість вводу у будівлю, витрати води на внутрішнє пожегогасіння та кількість струму від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожегогасіння	ні			пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	нв			пункт 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	нв			розділ VII ППБУ
14.1. Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	нв			пункт 2.1 розділу II ППБУ
14.2. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	нв			пункти 1.1 - 1.5 глави I розділу VII ППБУ
14.3. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	нв			пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	нв			пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	нв			пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1. Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	нв			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2. Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	нв			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3. Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам	нв			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7

об'єкта встановленого протипожежного режиму				
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	нв			пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5. Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки	так			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території	так			пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	ні			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	так			пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання	ні			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.1. Електроустановка (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	так			пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.2. Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	так			пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3. Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним нормам	так			пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.4. Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	нв			пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
9.5. Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	так			
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку				
10.1. Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожегогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимового захисту, системами спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	ні			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2. АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	ні			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання				
11.1. Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	так			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2. Улаштування та утримання внутрішнього	нв			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

14.5.4	нормативних документів Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	нв	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	нв	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	нв	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій			
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			
		нв	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної безпеки			
		нв	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної безпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки			
		нв	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			
		нв	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної безпеки			
		нв	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, статті 113У N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			
	так		пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3.4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі			
		нв	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ

випливання аварій			
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			
	так		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			
		нв	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної безпеки			
		нв	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			
	ні		пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			
	так		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			
	нв		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			
	ні		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			
	нв		пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної безпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			
		нв	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			
	нв		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;

"НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) /на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	пункт 1.2. глави 1 розділу V; пункт 5.1. підпункт Б.1 таблиці додатку Б, пункт 5.1	ПШБУ ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення школи не обладнано системою протипожежного захисту (системою оповіщення про пожежу та евакуацію людей 1-го типу) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
2.	пункти 3.6.-3.9, глави 3, розділу V	ПШБУ	Приміщення школи не забезпечено первинними засобами пожежогашіння згідно норм належності згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнетасників
3.	пункт 1.24. глави 1, розділу IV; пункт 6.4., таблиці 3	ПШБУ ДБН В.1.1-7-2016	Не забезпечено встановлення сертифікованих протипожежних дверей з нормованою межею вогнестійкості до приміщення електрощитової (не нижче 2-го типу)
4.	пункт 1.21. глави 1, розділу IV; пункти 9.3.2 -9.3.5	ПШБУ ДСТУ Б.В.2.5-38:2008	Не проведено перевірку пристроїв захисту будівлі навчального корпусу від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Улаштування блискавозахисту будівель і споруд»
5.	пункт 1.7. глави 1, розділу V	ПШБУ	У підвальному приміщенні електророзподільну коробку не закрито кришкою з нетерючого матеріалу
6.	пункт 2.13. глави 2, розділу III	ПШБУ	Не проводиться регулярне очищення прямиків віконних пророзів підвального поверху від горючих матеріалів
7.	стаття 40	КЦЗУ	Не оновлено інформаційно-довідковий куток цивільного захисту
8.	стаття 91 пункт 4.6. пункти 7-11, додаток 1	КЦЗУ ПШБУ Порядок проведення навчання	Керівним складом та фахівцями, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту не пройдено функціональне навчання
9.	розділ 4.6 п. 4.6.1.	ПШБУ	Не приведено захисну споруду цивільної оборони (цивільного захисту) до готовності укріптя працюючого персоналу
10.	розділ 4.6 п. 4.6.3.	ПШБУ	У процесі утримання захисної споруди цивільної оборони (цивільного захисту) постійно не забезпечується ведення відповідної документації, контроль за правильним утриманням приміщень,

збереження захисних пристроїв та інженерно-технічного обладнання;
обслуговування та ремонт ЗСЦО (ЦЗ);
підтримку ЗСЦО (ЦЗ) у постійній готовності до приймання осіб, що укриваються;
розробку функціональних обов'язків для персоналу з обслуговування ЗСЦО (ЦЗ);
комплексні перевірки, спеціальні та планові огляди ЗСЦО (ЦЗ)

11.	розділ 4.6, п. 4.6.12	ПШБУ	Не забезпечено приміщення захисної споруди телефонним зв'язком з диспетчерського службою
12.	п. 4.6.5. п. 3.1.	ПШБУ Інструкція щодо утримання захисних споруд	Не розроблено план приведення захисної споруди в готовність.
13.	п. 4.6.5.	ПШБУ	Не розроблено опис обладнання та майна захисної споруди.
14.	п. 4.6. п. 4.3., додаток № 14	ПШБУ. Інструкція щодо утримання захисних споруд	Не розроблено документацію, яка повинна знаходитися в захисній споруді згідно встановленого переліку
15.	п. 2.2.1	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Приміщення захисної споруди не забезпечено протипожежними фільтрами, та фільтрами поглиначами (ФП, ФЯР).
16.	пункт 4.6. пункт 2.1.1.	ПШБУ Інструкція щодо утримання захисних споруд	Не перевірено стан оголовків повітрозабірних каналів
17.	пункт 4.6. пункт 2.6	ПШБУ Інструкція щодо утримання захисних споруд	Відсутній план евакуації для захисної споруди, не забезпечено наявність знаків які вказують місце розташування первинних засобів пожежогашіння, щ місяця обладнано додатковим освітленням

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою)

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВНП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				частина 4 статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 р. N 877
3	Копію повідомлення на перевірку надано				ч. 5 ст.7, абзаци 3 та 6 ст.10 ЗУ від 05.04.2007 N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті				частина перша

питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позаплатової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ 3/а

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки у Компаніївському районі

А.М. Найда
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор Першотравенської ЗОШ І-ІІІ ступенів

П.А. Ващенко
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "20" травня 2013 року

Директор Першотравенської ЗОШ І-ІІІ ступенів

П.А. Ващенко
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-	Назва нормативно-правового акта	Застережено	від нормативно-правового акта	дата та номер
-------	------------------------	---------------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

правового акта	та назва органу	нормативно-правового акта
1	Закони України	
1.1	"Про основи закладу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	Кодекс цивільного захисту України	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	"Про об'єкти підвищеної небезпечності"	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України	
2.1	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	Критерії, за якими об'єктом стають об'єкти підвищеної небезпечності	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	Типове положення про відомчу пожежну охорону	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	Порядок функціонування лабораторій пожежної охорони	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яка може бути завдана пожежними та аваріями на об'єктах підвищеної небезпечності, а також пожежнотехнічними об'єктами та об'єктами господарської діяльності на яких може призвестись до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, прагальними респіраторами та захисною розкладкою дооперезаного і з'явного контролю	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому надглядом органів обслуговування державними аварійно-рятувальними службами	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації наслідків ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сім цивільного захисту	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	Порядок утворення, закінчення та функцій формувань цивільного захисту	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	Порядок використання зовнішніх споруд цивільного захисту (інвазійної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	Положення про сімю державну спільноту цивільного захисту	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	Про затвердження порядку об'єкта, що надає суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	від 09 січня 2014 р. N 6

		Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про запровадження Порядку проведення евакуації у разі збройних конфліктів або воєнних надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
3				
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми вогнестійкості конструктивів	Наказ МНС України	від 02.04.2004 № 151, зареєстрований у Мінюсті України 29.04.2004 за № 554/0153
3.2	ПШВУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мінюсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 772, зареєстрований у Мінюсті України 01 лютого 2002 р. за № 93/6385
3.5	ПТБ	Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня 2007 р. за № 1096/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вибуху (вибуху) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінатомполіттех, Мінкоопочол, Мінсількогі	від 27 березня 2001 р. № 7382/64/122, зареєстрований у Мінюсті України 10 квітня 2001 р. за № 336/65517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мінюсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мінюсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7590
3.9	Інструкція щодо утримання запасних споруд	Інструкція щодо утримання запасних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 652, зареєстрований у Мінюсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мінюсті України 22 червня 2004 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 872/11, зареєстрований у Мінюсті України 10 червня 2004 р. за № 7209319
3.12	ДБН В.1.1.-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2.-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінатомполіттех, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 736/770, зареєстрований у Мінюсті України 05