

застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки				
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	так			пункт 11 розділу II ПШБУ
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	нв			пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5. Проведено інструктаж та прохолодження наванчання з питань пожежної безпеки	так			пункти 15, 16, 20 розділу II ПШБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території	так			пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ПШБУ
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	ні			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ПШБУ
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	так			пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ПШБУ
9. Стан утримання іжегерного обладнання				
9.1 Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	ні			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ПШБУ
9.2 Системи опалення та теплової мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	так			пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ПШБУ
9.3 Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	так			пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ПШБУ
9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	нв			пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ПШБУ
9.5 Системи каналізації та сміттевидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	так			пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ПШБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку				
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	ні			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ПШБУ
10.2 АСПЗ обслуговується відповідно до вимог нормативно-правових актів	ні			пункт 1.4 глави 1 розділу V ПШБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання				
11.1 Системи зовнішнього протипожежного	ні			пункти 2.1, 2.3 глави 2

	водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			розділу V ПШБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струму від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	нв		пункт 2.2 глави 2 розділу V ПШБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	так		
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	нв		пункт 7 розділу I, пункти 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ПШБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	нв		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАІБ В.01.057-2006/200
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку	нв		розділ VII ПШБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	нв		пункт 2.1 розділу II ПШБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	нв		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ПШБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	нв		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ПШБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	нв		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ПШБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	нв		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	нв		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7

14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	нв	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	нв	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	нв	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проєктній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	нв	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій			
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту			
		нв	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать господарюванню, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4:2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			
		нв	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки			
		нв	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			
		нв	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			
		нв	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами			
		ні	

	колективного та індивідуального захисту		статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	так	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
	8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	так	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням	нв	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
	10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки	нв	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
	11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	ні	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
	12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	так	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
	13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання	нв	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
	14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	ні	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, закон МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
	15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	нв	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
	16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність	нв	стаття 53 КЦЗУ
	17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах	нв	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не відповідає від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

N з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено	Детальний опис виявленого порушення	
		рекавіт и норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта
1.	пункт 2.5. глави 2 роздлу III ПШБУ	Дерев'яні конструкції горіща будівлі не піддано вогнезахисному оброблянню	
2.	пункт 1.24. глави 1 роздлу IV; пункт 6.4. таблиці 3 ДБН В.1.1-7:2016	Не забезпечено встановлення сертифікованих протипожежних дверей з нормованою межею вогнестійкості до приміщення електрошитової (не нижче 2-го типу)	
3.	пункт 1.2. глави 1 роздлу V; пункт 5. підпункт 5.1 таблиці Б.1 додатку Б. пункт 5.1	Приміщення школи не обладнано системою протипожежного захисту (системою оповіщення про пожежу та евакуацію людей 1-го типу) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	
4.	пункт 1.21. глави 1 роздлу IV; пункти 9.3.2-9.3.5 стаття 40 КЦЗУ	Не проведено перевірку пристроїв захисту будівлі навчального корпусу від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»	
5.	стаття 40 КЦЗУ	Не оновлено інформаційно-довідковий куток цивільного захисту	
6.	стаття 91 пункт 4.6. пункти 7-11, додаток 1	Керівним складом та фахівцями, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з підняття цивільного захисту не пройдено функціональне навчання	
7.	пункт 11 пункт 4.3	Правишників навчального закладу не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання загальноїсьового призначення	
8.	пункт 4.6.1.	Захисну споруду цивільної оборони (цивільного захисту) не приведено до готовності укріття працуючого персоналу	
9.	пункт 4.6.3.	У процесі утримання захисної споруди цивільної оборони (цивільного захисту) постійно не забезпечено: ведення відповідної документації, контроль за правильним утриманням приміщень.	

		збереження захисних пристроїв та інженерно-технічного обладнання; обслуговування та ремонт ЗСЦО (ПЗ); підтримку ЗСЦО (ПЗ) у постійній готовності до приймання осіб, що укриваються; розробку функціональних обов'язків для персоналу з обслуговування ЗСЦО (ПЗ); комплексні перевірки, спеціальні та планові огляди ЗСЦО (ПЗ)		
10.	пункт 4.6.5 пункт 4.3. пункт 4.4.	ПТБ Інструкція щодо утримання захисних споруд ДБН А.3.1-9:2000	Не розроблено документацію, яка повинна знаходитися в захисній споруді згідно встановленого переліку	
11.	пункт 4.6.12.	ПТБ	Не забезпечено приміщення захисної споруди телефонним зв'язком з диспетчерською службою	
12.	пункт 4.6.5.	ПТБ	Не розроблено план привлення захисної споруди в готовність	
13.	пункт 4.6.5.	ПТБ	Не призначено відповідальну особу та обслуговуючий персонал. Відпрацювати список особового складу груп, ланок, постів	
14.	пункт 4.6.5.	ПТБ	Не розроблено опис обладнання та майна захисної споруди	
15.	пункт 2.2.1.	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Приміщення захисної споруди не забезпечено протипожежними фільтрами, та фільтрами поглиначними (ФП, ФЯР)	
16.	пункт 4.6.5 пункти 4.3., 4.1.3.	ПТБ ДБН А.3.1-9:2000	В захисній споруді не перевірено стан систем водопостачання і каналізації та не складено відповідний акт	
17.	пункт 4.6. пункт 2.1.1.	ПТБ Інструкція щодо утримання захисних споруд	Не перевірено стан оголовків повітрязбірних каналів	
18.	пункт 4.6. пункт 2.6	ПТБ Інструкція щодо утримання захисних споруд	Відсутній план евакуації для захисної споруди, не забезпечено наявність знаків, які вказують місце розташування первинних засобів пожежогашення, ці місяця обладнано додатковим освітленням	

N з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВНП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж на 10 календарних днів до її початку			4/3	частина 4 статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові пояснення, що завітують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	так			частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 р. N 877
3	Копію повідомлення на перевірку надано	так			ч. 5 ст.7, абзаци 3 та 6 ст.10 ЗУ від 05.04.2007 N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	так			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	так			частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Головний державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки
у Компанійському районі

(підпис)

А.М. Найда

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Директор Полтавської ЗПШ

І-ІІІ ступенів

(посада)

Ю.Б. Шульженко

(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада)

Примірник цього акта перевірки отримано (прізвище, ім'я та по батькові)

2018 року

Директор Полтавської ЗПШ

І-ІІІ ступенів

Ю.Б. Шульженко

Відмітка про відмову підписання акті (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Вид нормативно-правового акта та назва органу	Дата та номер нормативного правового акта
1			Законодавство	4
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закол України	від 05 квітня 2007 р. N 877-У
1.2	КЗЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Колесо	від 02 лютого 2012 р. N 5483-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти платителю безпечення"	Закол України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15-98	"Про захист людини від впливу культурного впливу"	Закол України	від 14 січня 1998 р. N 15-98-RR
2			Постанови Кабінету Міністрів України	
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерії, за якими здійснюється ступінь ризику від проявляється господарської діяльності та відповідність періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про візиту пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового структурного планового інспектування суб'єктів господарювання за ліцензією, які може бути залучені до виконання перевірок, включаючи пожежобустроєвничі об'єкти та об'єкти господарської діяльності, на які може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788

2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення безпеки і протипожежних заходів у спеціалізованих службах цивільного захисту засобами індивідуального захисту, які мають розширені функції та спеціальні властивості і складового комплексу.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	Порядок обслуговування та обслуговування підрозділів спеціалізованих служб цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для забезпечення збалансованості надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх ліквідації.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 березня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення навчання і спеціальних дій у надзвичайних ситуаціях.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 березня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, складання та функцій формувань цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 лютого 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання спеціальних служб цивільного захисту (спеціальні оборони) для господарських культурних та побутових потреб.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про систему державної системи цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, у яких здійснюється з урахуванням змін ліцензійно-технічних заходів цивільного захисту.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підготовки кваліфікаційних освітань, ціннісних професійних зварювально-ремонтних служб.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 лютого 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі надзвичайних або виняткових надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми безпеки вогнезахисності	Наказ МНС України	від 02.04.2004 N 151, зареєстрований у Мінюсті України 29.04.2004 за N 554/9153
3.2	ПДБУ	Принципи пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мінюсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Принципи улаштування систем газопостереження	Принципи улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мінюсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Принципи охорони життя людей на водних об'єктах України	Принципи охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мінюсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПДБ	Принципи технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на безлюдних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мінюсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика проектування ХНО	Методика проектування засобів вогню (пожежі) в безлюдних місцях при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінтопозв'язу, Міненергетики, Мінзв'язу України	від 27 березня 2001 р. N 73/82-64/122, зареєстрований у Мінюсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517

3.7	Методика своєчасного виявлення пожежі	Методика своєчасного виявлення пожежі в розширеній та хронічній обстановці	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мінюсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з утримання зброї	Інструкція з утримання зброї цивільного та військового характеру	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 130, зареєстрований у Мінюсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7590
3.9	Інструкція щодо утримання зброї	Інструкція щодо утримання зброї цивільного та військового характеру	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мінюсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Принципи пожежної безпеки	Принципи пожежної безпеки в будівлях, що використовуються для господарських культурних та побутових потреб	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мінюсті України 22 листопада 2013 р. за N 1088/24520
3.11	План організації цивільного захисту	План організації цивільного захисту	Наказ Державного управління цивільного захисту	від 17 травня 2004 р. N 872/11, зареєстрований у Мінюсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДВН Б.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДВН Б.1.2.4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні засоби цивільного захисту (спеціальні оборони)	Наказ Мінюсту України	від 04 серпня 2006 р. N 214, зареєстрований у Мінюсті України 05 липня 2007 р. за N 313/13380
3.14	НАПБ Б.01.067-2006/200	Принципи пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	