



ДСНС України
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
вул. Чкалова, 131, смт. Новоархангельськ, Кіровоградська обл., 26100,
тел/факс: (05255) 2-10-01 E-mail: dpr_024@ukr.net

АКТ 18

складений за результатами проведення планової (дозаглядової) перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки

Торговицьке навчально-виховне об'єднання Новоархангельської районної ради
Кіровоградської області, 26106 Кіровоградська область, с. Торговиця, вул. Івана

Сірка, І.І. (найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його
відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 40782500

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи --
підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган) □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□,

26106 Кіровоградська область, с. Торговиця, вул. Івана Сірка, 17

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлі та приміщення Кам'янецької загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів Торговицького навчально-виховного об'єднання Новоархангельської

районної ради Кіровоградської області, 26110 Кіровоградська область,

с. Кам'янець, вул. Лисова, 53 а

(назва об'єкта перевірки (об'єкта), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного
ризиків від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної
безпеки інші підконтрольні (державні)

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки Наказ від 23.04.2018 р. № 6 виданий Новоархангельським РС у ДСНС України у Кіровоградській області	Тип здійснюваної перевірки <input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова
Повіднення на перевірку від 07.05.2018 р. № 18	

Строк проведення перевірки

Початок перевірки		Закінчення перевірки							
число	місяць	рік	година	хвилини	число	місяць	рік	година	хвилини
14	05	2018	10	00	18	05	2018	15	00

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Новоархангельський РС Управління ДСНС України у Кіровоградській області

(найменування органу ДСНС України)

Провідний інспектор Новоархангельського РС Управління ДСНС України у
Кіровоградській області

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

старший лейтенант служби цивільного захисту Олійник Дмитро Сергійович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/
фізична особа-підприємець

Павлюк Микола Васильович - Завідувач Кам'янецької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Торговицького навчально-виховного об'єднання Новоархангельської
районної ради Кіровоградської області

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 11.07.2017 по 28.07.2017	<input type="checkbox"/> була у період з _____.20 по _____.20
Акт перевірки від 28.07.2017 №36	Акт перевірки від _____.20 № ____
Розпорядчий документ від 25.06.2017	Розпорядчий документ від _____.20
№ 3 виконаний <input checked="" type="checkbox"/> не виконаний <input type="checkbox"/>	№ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК
ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ**

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	✓				пункти 2-8, 10 розділу II ППБВ
1.2	На підприємстві створено СІПБ		✓			пункт 14 розділу II ППБВ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			✓		пункт 12 розділу II ППБВ
1.4	Забезпечення вивчення права пожежної безпеки та проведення виконаної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	✓				пункти 17-19 розділу II ППБВ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	✓				пункт 9 розділу II ППБВ
4.	Наявність декларатії відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			✓		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території			✓		пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу III ППБВ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	✓				пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу III ППБВ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	✓				пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу III ППБВ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановка (кожливості застосування, монтаж, наявність експлуатаційної відповідності вимогам нормативних документів)	✓				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБВ
9.2	Системи опалення та теплові мережі використовують протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	✓				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБВ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	✓				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБВ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
9.4	Гарне обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	✓				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБВ
9.5	Системи каналізації та септичні установки відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	✓				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБВ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного оповіщення) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	✓				пункти 1.4 глави 1 розділу V ППБВ
10.2	АСПЗ обслуговується відповідно до вимог нормативно-правових актів	✓				
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	✓				пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБВ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання відповідає у будівель, вищати воли на внутрішні пожежогасіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	✓				пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБВ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і крупних кормів	✓				пункти 8.1.1-8.5.18 НАДБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переконструкція, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будівель, споруд здійснюється на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	✓				пункт 21 розділу II ППБВ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших розплавних робіт відповідають вимогам нормативних документів	✓				пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБВ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	✓				пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VIII ППБВ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими полімерними	✓				пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБВ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.5	речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ПЗБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1-2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1-3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1-4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	✓				пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1-5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежо-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1-6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1-7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	✓					пункти 1-4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, яких проектується здійснюється урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4:2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки				✓		пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				✓		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
4.	Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓		пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5.	Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ.
6.	Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			✓		пункт 11.3У № 2245 статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7.	Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓				пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8.	Організація та забезпечення евакуаційних заходів	✓				пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики проектування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	✓				пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			✓		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення для у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 131 КЦЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			✓		стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		✓			пункт 18 частини першої статті 20 КДЗУ, стаття 98 КДЗУ, абзачи шостий пункту 4 Порядку створення і використання резервів матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій технічного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 стаття 53 КДЗУ
16.	Вирозажено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність.			✓		
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на воєнних об'єктах			✓		пункт 11 Правил охорони життя людей на воєнних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 «НВ» – не відповідає вимогам законодавства (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
 «НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця) на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	рекавіти норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	пункт 2.5 розділу III	НАПБ А 01.001-2014	Дерев'яні елементи горючого покриття не оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності
2.	розділ III, глава 2, п. 2.31	НАПБ А 01.001-2014	Сходини кілтки, внутрішній відкриті та зовнішні сходини, коридори проходу та інші шляхи евакуації не забезпечено евакуаційними освітленнями. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.

3.	розділ V, глава 3, п. 3.10, розділ VI, п. 9	НАПБ А 01.001-2014 ПІБВу закладів освіти	Навні переносні вогнегасники не розміщено широким навішуванням на вентканалну конструкцію на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, досягати для її повного відпінання.
4.	розділ II, п. 16, розділ II, п. 4	НАПБ А 01.001-2014 ПІБВу закладів освіти	Посадовими особами не пройдено навчання (перевірку знань) з питань пожежної безпеки у порядку встановленому чинним законодавством.
5.	розділ II, п. 8	НАПБ А 01.001-2014	Територію об'єкта, спорудил, приміщення не забезпечено відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Противопожежний захист. Знаки безпеки. Форма та кодир" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "СБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
6.	розділу V, п. 2.1, підпункт 2	НАПБ А 01.001-2014	Пожежний резервуар не забезпечує безперешкодний забір води пожежкою технікою (не заповнений водою)
7.	підпункт 1.21 розділу IV	НАПБ А 01.001-2014 ДСТУ В В.2.5-38:2008	Не проведено перевірку зовнішньої установки від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів
8.	ст20 п2 ч1	Порушення у сфері цивільного захисту: Кодекс цивільного захисту України №5403-6, порядку забезпечення наказ МНС України від 16.12.2002 №330	Працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту

9.	п. 4.5.5.	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджені наказом МНС України від 15.08.2007 р. № 557	На видних місцях не вивішено відповідні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії)
10.	ст. 130	Кодекс цивільного захисту України	Не розроблено план реагування на надзвичайні ситуації
11.	п. 15	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 444	Керівним складом і фахівцями, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, не пройдено навчання в установленому законодавством порядку.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			✓		частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та	✓				частина п'ята статті

3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓	7. стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	✓	частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓	частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>не зауважень</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор Новоархангельського РС
у ДСНС України
у Кіровоградській області


ст. лейтенант служби цивільного захисту

«*8*» *05* 201*3* року

Д.С.Олійник


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Завідувач Кам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Торговицького навчально-виховного об'єднання Новодархангелівської районної ради Кіровоградської області



Примірник цього акта перевірки отримано 2018 року

Завідувач Кам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Торговицького навчально-виховного об'єднання Новодархангелівської районної ради Кіровоградської області
 Директор Торговицького навчально-виховного об'єднання Новодархангелівської районної ради Кіровоградської області
 А.І. Аліщенко



Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відмови, що становить порушення вимог законодавства, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативного правового акта
А	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 – V

1.2	КІЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 – III
1.4	ЗУ № 15/98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15/98 – ВР
2	Постанова Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику при проведенні господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері технологічної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 жовтня 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включючи пожежовивбухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200

	служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.7	ПКМУ № 1214	Постанова Кабінету Міністрів України	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами
2.8	ПКМУ № 308	Постанова Кабінету Міністрів України	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків
2.9	ПКМУ № 443	Постанова Кабінету Міністрів України	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту
2.10	ПКМУ № 444	Постанова Кабінету Міністрів України	Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
2.11	ПКМУ № 787	Постанова Кабінету Міністрів України	Порядок утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту
2.12	ПКМУ № 253	Постанова Кабінету Міністрів України	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб
2.13	ПКМУ № 11	Постанова Кабінету Міністрів України	Положення про систему державну систему цивільного захисту
2.14	ПКМУ № 6	Постанова Кабінету Міністрів України	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту

2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загроз виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
3		Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми належності вогнетасників	Наказ МНС України	від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153
3.2	ПІБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за

3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	№ 95/6383 від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсти України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНЮ	Методика прогнозування наслідків вибуху (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС, Мінархеології, Мінекономіки, Міннекології	від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсти України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517
3.7	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсти України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Мін'юсти України 04 березня 2003 р. за № 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсти України 02 листопада 2006 р. за №

3.10	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсти України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсти України 10 червня 2004 р. за № 720/9319
3.12	ДБН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України	від 03 грудня 2002 р. № 88
3.13	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінархеології, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 730/770, зареєстрований у Мін'юсти України 05 квітня 2007 р. за № 313/13580