



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01601, КИЇВ, ВУЛ. О.ГОПЧАРА, 55-А, ТЕЛ. +38 (044) 247-32-05, ФАКС/АВТ. +38 (044) 247-31-44

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області

Новомиргородський районний відділ

26000, м. Новомиргород, вул. Перемоги 6/6, тел/факс 4-22-85

Акт

№ 0048 00000000,

складений за результатами проведення планової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Мартоносська сільська рада

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище Сільський голова Єрємко Василь Григорович

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 04366844,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

0000000000,

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: будівлю Мартоносського дошкільного навчального закладу «Сонечко» розташованого за адресою: Новомиргородський район с.Мартоноша вул. Миру 76.

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки інші підконтрольні об'єкти.

Загальна інформація про проведення перевірки:

| Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
|---|--|
| Наказ від 25.05.2018 року № 4, виданий Новомиргородським РВ У ДСНС України у Кіровоградській області Посвідчення на перевірку від 01.06.2018 року № 49 | <input type="checkbox"/> планова; + позапланова |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 07 | 06 | 2018 | 13 | 00 | 07 | 06 | 2018 | 14 | 00 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | + | | | <u>пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | | | + | <u>пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | | | + | <u>пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ</u> |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттевидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | | | + | <u>пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ</u> |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | + | | <u>пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ</u> |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів | | + | | <u>пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ</u> |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | + | | | <u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u> |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | + | <u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u> |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | | | | |
| 13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | + | | | <u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ</u> |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | | + | <u>розділ VII ППБУ</u> |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | + | <u>пункт 21 розділу II ППБУ</u> |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u> |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | <u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u> |

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|---|--|--|
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | + | | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | | | | |
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | | + | | пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | | + | | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | | + | | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956 |
| 4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання | | | | + | | пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | | + | | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245 |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | | | + | | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ |
| 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | | + | | | | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів | | | | + | | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | | + | | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787 |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | + | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | + | | | пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444 |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | + | | | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444 |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | | + | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | + | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253 |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | + | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | + | стаття 53 КЦЗУ |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | + | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так"- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні"- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НВ"- не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;

"НП"- не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/на об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

| N з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|---|---|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта | |
| 1. | п. 1.2 | глави I розділу V НАПБ.А.01.001-2014 р. «Правила пожежної безпеки в Україні» п.5.1, п.5.3 ДБН В.2.5-56:2014 | будівлю ДНЗ не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 " Системи протипожежного захисту" (підтверджується до виконання з 2016 року) |
| 2. | п. 1.20 | глави I розділу IV НАПБ.А.01.001-2014 р. «Правила пожежної безпеки в Україні» | не проведено замір опору ізоляції електромережі. |

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| N з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ/НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|-------|--|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | | | + | частина 4 статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | | | + | частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 р. N 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | | | + | ч. 5 ст.7, абзаци 3 та 6 ст.10 ЗУ від 05.04.2007 N 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) | | | + | частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | + | + | | частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки


| № | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|---|---|
| | відсутні |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:

Провідний інспектор
Новомиргородського РВ
Управління ДСНС України у
Кіровоградській області
капітан служби цивільного
захисту





С.І. Івашко

(підпис)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

Голова Мартоносської сільської ради
(посада)

(підпис)

В.Г. Єрбомко
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "07" червня 2018 року

Голова Мартоноської сільської ради
(посада)

В.Г. Єршомко
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| N з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|----------|---|---|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закони України | | | |
| 1.1 | ЗУ N 877 | "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" | Закон України | від 05 квітня 2007 р. N 877-V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ N 2245 | "Про об'єкти підвищеної небезпеки" | Закон України | від 18 січня 2001 р. N 2245-III |
| 1.4 | ЗУ N 15/98 | "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" | Закон України | від 14 січня 1998 р. N 15/98-BP |
| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| 2.1 | ПКМУ N 956 | <u>Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. N 956 |
| 2.2 | ПКМУ N 306 | <u>Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. N 306 |
| 2.3 | ПКМУ N 5 | <u>Типове положення про відомчу пожежну охорону</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 5 |
| 2.4 | ПКМУ N 564 | <u>Порядок функціонування добровільної пожежної охорони</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. N 564 |
| 2.5 | ПКМУ N 1788 | <u>Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. N 1788 |
| 2.6 | ПКМУ N 1200 | <u>Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. N 1200 |
| 2.7 | ПКМУ N 1214 | <u>Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04 серпня 2000 р. N 1214 |
| 2.8 | ПКМУ N 308 | <u>Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 березня 2001 р. N 308 |
| 2.9 | ПКМУ N 443 | <u>Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. N 443 |
| 2.10 | ПКМУ N 444 | <u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. N 444 |
| 2.11 | ПКМУ N 787 | <u>Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. N 787 |

| | | | | |
|------|---|---|---|--|
| 2.12 | ПКМУ N 253 | <u>Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 25 березня 2009 р. N 253 |
| 2.13 | ПКМУ N 11 | <u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 11 |
| 2.14 | ПКМУ N 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. N 6 |
| 2.15 | ПКМУ N 729 | <u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u> | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. N 729 |
| 2.16 | ПКМУ N 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. N 841 |
| 3 | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
| 3.1 | НАПБ Б.03.001-2004 | <u>Типові норми належності вогнегасників</u> | Наказ МНС України | від 02.04.2004 N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29.04.2004 за N 554/9153 |
| 3.2 | ПНБУ | <u>Правила пожежної безпеки в Україні</u> | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697 |
| 3.3 | Правила улаштування систем раннього виявлення | <u>Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення</u> | Наказ МНС України | від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659 |
| 3.4 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | <u>Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</u> | Наказ МНС України | від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383 |
| 3.5 | ПТБ | <u>Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</u> | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273 |
| 3.6 | Методика прогнозування ХНО | <u>Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</u> | Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517 |
| 3.7 | Методика спостережень | <u>Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</u> | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996 |
| 3.8 | Інструкція з тривалого зберігання | <u>Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</u> | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500 |
| 3.9 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | <u>Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</u> | Наказ МНС України | від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054 |
| 3.10 | Правила надання технічних умов | <u>Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки</u> | Наказ Міністерства оборони України | від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520 |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії | <u>План реагування на радіаційні аварії</u> | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N |

| | | | | |
|------|------------------------|---|----------------------------|---|
| | | | | 720/9319 |
| 3.12 | ДБН В.1.1-7-2002 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Держбуду України | від 03 грудня 2002 р. N 88 |
| 3.13 | ДБН В.1.2-4-2006 | Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Наказ Мінбуду України | від 04 серпня 2006 р. N 274 |
| 3.14 | НАПБ В.01.057-2006/200 | <u>Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</u> | Наказ Мінагрополітики, МНС | від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580 |